

ООО «Ромашка»
ОГРН 1107746222444, ИНН 7705111222,
КПП 770501001, ОКПО 12345678
(наименование организации, реквизиты)

г. Москва
(место составления)

ООО «Строитель»
(наименование организации-подрядчика)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Генеральный директор

Иванов Иванов И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

м. п. 28.01.2019
(дата)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ на строительные работы

Номер документа	<u>1</u>
Дата составления	<u>28.01.2019</u>

Место нахождения объекта: г. Москва, ул. Летняя, д.1
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Основание: приказ № 5 от 28.01.2019г.

распоряжение, приказ

Начало проведения осмотра: 10 час 00 мин 28.01.2019г. Окончание проведения осмотра: 12 час 00 мин 28.01.2019г.
время дата время дата

Утверждена комиссия в составе:

председатель комиссии: Главный инженер Петров П.П.
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: Инженер Фролов О.С.
(должность) (Ф.И.О.)

Мастер Буров А.А.
(должность) (Ф.И.О.)

Главный инженер ООО «Строитель» Смирнов Н.Н.
(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом объекте:

жилое пятиэтажное здание

(наименование, инвентарный номер, технические параметры)

В процессе осмотра перед приемкой объекта строительства обнаружены следующие дефекты (недостатки):
(причина проведения проверки)

Обнаруженные дефекты	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Исполнитель	Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов	Сроки выполнения работ
<u>Не выполнено утепление</u>	<u>Отсутствует полностью</u>	<u>Утепление покрытий из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой</u>	<u>Строительная бригада ООО «Строитель»</u>	<u>1. Пенопласт полистирольный. 2. Битумная мастика.</u>	<u>28.02.2019</u>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: Главный инженер Петров Петров П.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Инженер Фролов Фролов О.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Мастер Буров Буров А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный инженер ООО «Строитель» Смирнов Смирнов Н.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)